

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации

Объект признан частично доступным избирательно для отдельных категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение указателя направления движения ко входу в здание, оснащение путей движения, в том числе путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений световыми оповещателями.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность, кроме этого необходимо установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша прилегающей территории, установить на нее поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени, оснастить табличками с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом входа здания, зон обслуживания, установить мнемосхему (тактильный план здания) в вестибюле, звуковой маяк на входе.

Объект частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в первую очередь для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.